



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

ul. Królewiecka 26, 14-500 Braniewo
tel.: 55 243 23 81, fax: 55 243 23 81
+e-mail: sekretariat@pssebraniewo.pl

Znak: HK 4020.1.231.2021

Braniewo, dnia 28 września 2021r.

**Zakład Wodno-Kanalizacyjny
14-521 Lelkowo 17**

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 21 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu **23.09.2021r.**

z wodociągu publicznego w Głębocku

opisanej w protokole **do zlecenia nr 46/Br/2021 z dnia 23.09.2021r.**

- Kod próbki **168/Br** oraz sprawozdania laboratoryjnego nr **L/OBW-9051.2/488/2021**
SUW – woda podawana do sieci
- Kod próbki **169/Br** oraz sprawozdania laboratoryjnego nr **L/OBW-9051.2/489/2021**
sieć – Głębock 59

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Woda w próbach zbadanych w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, Laboratorium w Elblągu ul. Gen. J. Bema 40 opisanej jak wyżej, w zakresie monitoringu B (SUW-woda podawana do sieci), w zakresie monitoringu A (sieć- Głębock 59) pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Zał. nr 1C (tabela 2) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). W wodzie nie stwierdzono przekroczeń mętności, jonu amonowego i żelaza.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Braniewie

Beata Rant
mgr Beata Rant

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z badania próbki wody nr **L/OBW-9051.2/488/2021** z dnia 27.09.2021r.
2. Sprawozdanie z badania próbki wody nr **L/OBW-9051.2/489/2021** z dnia 27.09.2021r.

Otrzymuje do wiadomości:

- Gmina Lelkowo
14-521 Lelkowo