

ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY
14-521 LELKOWO
tel. (55) 244-81-62
NIP 582-13-09-936 REGON 280003458



ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY W LELKOWIE
14-521 Lelkovo
tel: 55 2448161, kom. 502548918

Lelkovo 07.10.2021r.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Braniewie**

Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie informuje, że zastosował się do wytycznych zawartych w Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie z dnia 28.09.2021r. dot. stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia ze stacji uzdatniania wody w m. Jachowo.

Po podjęciu przez Zakład natychmiastowych działań wyjaśniających i naprawczych wykazane w decyzji ponadnormatywne zawartości związku manganu i jonu amonowego usunięto oraz doprowadzono do przywrócenia należytej jakości wody, co potwierdzają wyniki próbki wody przebadanej przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie w dniu 05.10.2021r, które dołączono do pisma.

W związku z powyższym ZWK w Lelkowie zwraca się z prośbą o ponowny pobór wody w SUW w Jachowie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie.

z poważaniem


DYREKTOR
Robert Marciszewski



Centralny
Wodociąg
Żuławski

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański
www.cwz.pomorskie.pl
tel. 55 246 02 70

LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW W ZĄBROWIE
Ząbrowo 43, 82-220 Stare Pole
tel/fax 55 271 36 95



AB 925

RAPORT Z BADAŃ NR 1621/2021 Z DNIA 05.10.2021r.

Klient: Zakład Wodno – Kanalizacyjny, 14-521 Leikowo.

Obiekt badań: woda do spożycia

Rodzaj próbki: jednorazowa

Miejsce pobrania próbki: **Jachowo SUW – woda podawana do sieci – kran metalowy.**

Cel badania: zgodność w obszarze regulowanym prawnie

Próbki pobrane przez: Pracownika Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie (MKj)

Metoda pobierania: PN ISO 5667-5:2017-10 A (próbki wody do badań fizyko-chemicznych)

Protokół: pobierania nr: 770/2021

Zlecenie / Umowa nr: - Zlecenie nr: 680/277/2021

Data pobrania próbki: **04.10.2021r.**

Data przyjęcia próbki do badań: 04.10.2021r.

Badania rozpoczęto w dniu przyjęcia próbki, zakończono dnia: 04.10.2021r.

Stan próbki: brak uwag

Numer próbki fizyko-chemicznej: **884/CH/2021**

1. Badania fizyko-chemiczne			Metoda oznaczenia		Wynik	Niepewność rozszerzona ¹		WP ²
Lp.	Nazwa oznaczenia	Jednostka						
1.	Stężenie amoniaku (jon amonowy)	mg/l	PB/Ch-10 wyd. 2 z dnia 30.04.2021r. Na podstawie testu firmy Merck nr 1.14752.0001	R	<0,10	-	A	0,50
2.	Stężenie manganu	µg/l	PB/Ch-1 wyd. 5 z dnia 30.04.2021r. na podst. testu kuwetowego Hach Lange nr 8149	R	14	± 4	A	50
3.	pH ³		PN-EN ISO 10523:2012	R	7,3	± 0,1	A	6,5-9,5
4.	Stężenie żelaza ogólnego	µg/l	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06	R	18	± 2	A	200

¹ Niepewność rozszerzoną wyników fizyko-chemicznych podaje się z uwzględnieniem etapu pobierania próbek przy zastosowaniu współczynnika rozszerzenia $k=2$ dla poziomu ufności $P \approx 95\%$, w przypadku gdy próbka była pobrana przez Zlecniodawcę niepewność obejmuje tylko postępowanie z próbką w Laboratorium.

² WP – Wartość parametryczna wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

³ temperatura pomiaru 25,0°C

A – metoda akredytowana

R – metoda referencyjna zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. (Dz.U. 2017, poz. 2294)

Uwagi:

1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. Raport z badań bez zgody Kierownika Laboratorium nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości.
3. Klient ma prawo do składania skargi na zawartość Raportu z badań.
4. Laboratorium posiada decyzję nr SE.NS.80.4462.23.3.2021.EK z dnia 18.08.2021r. wydaną przez PPIS Malbork zatwierdzającą system jakości dla metod wymienionych w niniejszym Raporcie z badań.

Rozdzielnik:
Zlecniodawca
a/a

Autoryzował:

SPECJALISTA
ds. TECHNICZNYCH
Małgorzata Kłiszewska