

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Królewiecka 26
14-500 Braniewo**

Zakład Wodno Kanalizacyjny w Lelkowie informuje, że po otrzymaniu Oceny jakości wody pobranej do badań w dniu 04.07.2022r. z wodociągu publicznego w Przebędowie na podstawie, której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie stwierdził warunkową przydatność wody do spożyci, podjął natychmiastowe, intensywne oraz niezbędne działania informujące mieszkańców gminy Lelkowo, dążące do wyjaśnienia i usunięcia przyczyny zaistniałej sytuacji. Działania n/w mają na celu osiągnięcie bezwzględnych, wymaganych parametrów wody do spożycia:

- powiadomienie przez ZWK o otrzymanej ocenie Wójta gminy Lelkowo, sołtysów gmin,
- chlorowanie studni nr1,
- po 72h, płukanie studni nr 1 oraz odżelaziaczy,
- uruchomienie dystrybucji w linie wodociągowe ze studni nr 1,
- chlorowanie studni nr3,
- po 72h płukanie studni nr 3 oraz odżelaziaczy,
- puszczenie wody pompą nr3 w sieć,
- płukanie sieci wodociągowej.

Po płukaniu sieci oraz studni w ciągu najbliższych dni (w środę) zostaną pobrane próbki wody w celu wykonania badań jakości wody. Do chwili otrzymania pozytywnych wyników, które zostaną ogłoszone do wiadomości mieszkańców gminy proszę stosować się do zaleceń komunikatu nr 11/2022 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Przebędowie.

DYREKTOR
Robert Marciszewski