



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

ul. Królewiecka 26, 14-500 Braniewo
tel.: 55 243 23 81, fax: 55 243 23 81
+e-mail: psse.braniewo@sanepid.gov.pl

Znak: HK 4020.1.151.2022

Braniewo, dnia 29 lipca 2022 r.

Zakład Wodno- Kanalizacyjny
14-521 Lelkowo 17

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu **25.07.2022r.**

z wodociągu publicznego w Przebędowie

opisanej w protokole **do zlecenia nr 36/Br/2022 z dnia 25.07.2022r.**

- Kod próbki **119/Br** oraz sprawozdanie laboratoryjne nr **LE- OBW/353/2022**

SUW – woda podawana do sieci

- Kod próbki **120/Br** oraz sprawozdanie laboratoryjne nr **LE- OBW/354/2022,**


sieć – Krzekoty 11

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie
stwierdza

przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbach zbadanych w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, Laboratorium w Elblągu ul. Gen. J. Bema 40 opisanej jak wyżej, w zakresie monitoringu A (SUW– woda podawana do sieci, sieć – Krzekoty 11) pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Zał. nr 1A (tabela 1) oraz 1C (tabela 1), do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Braniewie

mgr Beata Marciniak

W załączeniu:

1.Sprawozdanie z badania próbki wody nr **LE- OBW/353/2022** z dnia 28.07.2022r.

2.Sprawozdanie z badania próbki wody nr **LE- OBW/354/2022** z dnia 28.07.2022r.

Otrzymuje do wiadomości:

Gmina Lelkowo
14-521 Lelkowo 21



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

ul. Królewiecka 26, 14-500 Braniewo
tel.: 55 243 23 81, fax: 55 243 23 81
+e-mail: psse.braniewo@sanepid.gov.pl

Znak: HK 4020.1.151.2022

Braniewo, dnia 29 lipca 2022 r.

Zakład Wodno- Kanalizacyjny
14-521 Lelkowo 17

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu **25.07.2022r.**

z wodociągu publicznego w Przebędowie

opisanej w protokole **do zlecenia nr 36/Br/2022 z dnia 25.07.2022r.**

- Kod próbki **119/Br** oraz sprawozdanie laboratoryjne nr **LE- OBW/353/2022**

SUW – woda podawana do sieci

- Kod próbki **120/Br** oraz sprawozdanie laboratoryjne nr **LE- OBW/354/2022,**


sieć – Krzekoty 11

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie
stwierdza

przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbach zbadanych w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, Laboratorium w Elblągu ul. Gen. J. Bema 40 opisanej jak wyżej, w zakresie monitoringu A (SUW– woda podawana do sieci, sieć – Krzekoty 11) pod względem mikrobiologicznym **odpowiada** wymaganiom sanitarnym określonym w Zał. nr 1A (tabela 1) oraz 1C (tabela 1), do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Braniewie

mgr Beata Marciniak

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z badania próbki wody nr **LE- OBW/353/2022** z dnia 28.07.2022r.

2. Sprawozdanie z badania próbki wody nr **LE- OBW/354/2022** z dnia 28.07.2022r.

Otrzymuje do wiadomości:

Gmina Lelkowo
14-521 Lelkowo 21


WOJEWODZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W OLSZTYNIEul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn
LABORATORIUM W ELBLĄGU

Pow. St. San.-Epid. w Braniewie 40, 82-300 Elbląg

Wpłynęło dnia 29.07.22
Nr 1785/22 podpis

Hig. Kol.

28.07.2022



AB 618

Oddział Badania Wody i Powietrza ul. Gen. J. Bema 7, 82-300 Elbląg

strona 1/1

Seksja Badań Biologicznych Wody ul. Gen. J. Bema 40; tel. (55) 2334772; e-mail: leobw@wse.olsztyn.sanepid.gov.pl

Seksja Badań Fizyko-Chemicznych Wody i Powietrza ul. Gen. J. Bema 7; tel. (55) 2334122; e-mail: leobwch@wse.olsztyn.sanepid.gov.pl

Znak sprawy: LE-OBW.9051.2.90.2022

Elbląg, dnia 28.07.2022 r.

Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/354/2022

1. Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie ul. Królewiecka 26
2. Zakres wykonywanych badań zgodny ze Zleceniem jednorazowym nr 36/Br/2022 z dnia 25.07.2022 r.
3. Obiekt badania: próbka wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
4. Cel badania: wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie
5. Data, godzina pobrania próbki: 25.07.2022 r., godz. 8⁴⁰ informacje podane przez klienta
6. Miejsce pobrania próbki: Przebiekowo wodociąg publiczny, sieć – Krzekoty 11 informacje podane przez klienta
7. Próbka pobrana wg 1-08/PO-OBW-03 (metoda nieakredytowana) przez próbkobiorcę z PSSE w Braniewie – p. Teresa Białkowska informacje podane przez klienta
8. Oznakowanie próbki przez klienta: 120/Br
9. Stan dostarczonej próbki: bez uwag
10. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 25.07.2022 r., godz. 12⁴⁵

Badania mikrobiologiczne

Kod próbki	Badana cecha	Metoda badań/ Dokument odniesienia	Jednostka miary	Wyniki badania niepewność ¹	Najwyższa dopuszczalna wartość wg. Rozp. MZ z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
354	Bakterie grupy coli	Filtracja membranowa zgodnie z PN-EN ISO 9308-1:2014-12-A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0
	<i>Escherichia coli</i>	Filtracja membranowa zgodnie z PN-EN ISO 9308-1:2014-12-A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0
	Enterokoki	Filtracja membranowa zgodnie z PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0
	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C	Płytkowa (poszew wglebny) zgodnie z PN-EN ISO 6222:2004	jtk/l ml	99 [85; 116]	bez nieprawidłowych zmian

jtk – jednostki tworzące kolonie

¹ Niepewność rozszerzona przy 95% poziomie prawdopodobieństwa i współczynniku rozszerzenia k=2. Podana niepewność nie obejmuje etapu pobrania próbki.

Badania mikrobiologiczne wykonano w Sekcji Badań Biologicznych Wody, Elbląg ul. Gen. J. Bema 40 w dniach: 25 – 28.07.2022 r.

Do wyników badań nie podano stwierdzenia zgodności – zgodnie ze zleceniem nr 36/Br/2022

UWAGA!!!

1. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
2. W przypadku dostarczenia próbki przez Zleceniodawcę, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbki.
3. Wyniki badań odnoszą się do dostarczonej próbki.



Przegląd i autoryzacja

Asystent

Seksja Badań Biologicznych Wody

mgr inż. Anna Pacer

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W OLSZTYNIEPowiat St. San.-Epid. w Braniewie
ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn
LABORATORIUM W ELBLĄGU
ul. Gen. J. Bema 40, 82-300 ElblągWypłynęło dnia 29.07.22
Nr 1285/22 podpis
29.07.2022

AB 618

Odział Badania Wody i Powietrza ul. Gen. J. Bema 7, 82-300 Elbląg

strona 1/1

Sekcja Badań Biologicznych Wody ul. Gen. J. Bema 40; tel. (55) 233 1772, e-mail: leobwm.wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl

Sekcja Badań Fizyko-Chemicznych Wody i Powietrza ul. Gen. J. Bema 7, tel. (55) 233 4122, e-mail: leobwch.wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl

Znak sprawy: LE-OBW.9051.2.90.2022

Elbląg, dnia 28.07.2022 r.

Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/353 /2022

1. Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie ul. Królewiecka 26
2. Zakres wykonywanych badań zgodny ze Zleceniem jednorazowym nr 36/Br/2022 z dnia 25.07.2022 r.
3. Obiekt badania: próbka wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
4. Cel badania: wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie
5. Data, godzina pobrania próbki: 25.07.2022 r., godz. 8⁰⁰ informacje podane przez klienta
6. Miejsce pobrania próbki: Przebiegowo wodociąg publiczny, SUW – woda podawana do sieci informacje podane przez klienta
7. Próbka pobrana wg I-08/PO-OBW-03 (metoda nieakredytowana) przez próbkobiorcę z PSSE w Braniewie – p. Teresa Białkowska informacje podane przez klienta
8. Oznakowanie próbki przez klienta: 119/Br
9. Stan dostarczonej próbki: bez uwag
10. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 25.07.2022 r., godz. 12⁴⁵

Badania mikrobiologiczne

Kod próbki	Badana cecha	Metoda badań/ Dokument odniesienia	Jednostka miary	Wyniki badania niepewność ¹	Najwyższa dopuszczalna wartość wg. Rozp. MZ z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
353	Bakterie grupy coli	Filtracji membranowej zgodnie z PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 + A1 2017-04	jtk/100 ml	0	0
	<i>Escherichia coli</i>	Filtracji membranowej zgodnie z PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 + A1 2017-04	jtk/100 ml	0	0
	Enterokoki	Filtracji membranowej zgodnie z PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0
	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C	Płytowa (podstawy wlebowe) zgodnie z PN-EN ISO 6222 2004	jtk/l ml	44 [35; 55]	bez nieprawidłowych zmian

jtk - jednostki tworzące kolonie

¹ Niepewność rozszerzona przy 95% poziomie prawdopodobieństwa i współczynnika rozszerzenia k=2. Podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbki

Badania mikrobiologiczne wykonano w Sekcji Badań Biologicznych Wody, Elbląg ul. Gen. J. Bema 40 w dniach: 25 – 28.07.2022 r.

Do wyników badań nie podano stwierdzenia zgodności – zgodnie ze zleceniem nr 36/Br/2022

UWAGA!!!

1. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane, jak tylko w całości.
2. W przypadku dostarczenia próbki przez Zleceniodawcę, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbki.
3. Wyniki badań odnoszą się do dostarczonej próbki.

Przegląd i autoryzacja
Asystent

Sekcja Badań Biologicznych Wody

mgr inż. Anna Pacer

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ