



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Braniewie

14-500 Braniewo ul. Królewiecka 26
tel. /fax. (055) 243 2381, tel. (055) 243 2545
e-mail: psse.braniewo@sanepid.gov.pl

Znak: HK 4020.1.159.2023

Braniewo, dnia 20 października 2023 r.

Zakład Wodno-Kanalizacyjny
14-521 Lelkowo 17

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 3, ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu **16.10.2023 r.**

z wodociągu publicznego w Głębocku

opisanej w protokole do zlecenia nr **52/Br/2023** z dnia **16.10.2023 r.**

- Kod próbki **159/Br** oraz sprawozdania laboratoryjnego nr **LE-OBW/482/2023**

SUW – woda podawana do sieci

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie
stwierdza
warunkową przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Woda w próbach zbadanych w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, Laboratorium w Elblągu ul. Gen. J. Bema 7 opisanej jak wyżej, w zakresie monitoringu B (SUW – woda podawana do sieci) pod względem fizykochemicznym **nie odpowiada** wymaganiom określonym w Zał. 1C (tabela 2) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Woda podawana do sieci zawiera przekroczenia jonu amonowego.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Braniewie
Beata Rant
mgr Beata Rant

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z badania próbki wody nr **LE-OBW/482/2023** z dnia 18.10.2023 r.

Otrzymuje do wiadomości:

Gmina Lelkowo
14-521 Lelkowo

How St. Sant. Epid. w Braniewie
1968



AB 618

strona 1/1

Elbląg, dnia 18.10.2023 r.

YK 1073
12/10/73
lag
se.ols@sanepd.gov.pl

- ## Badania fizykochemiczne

Przedstawione wyniki ze znakiem „+” oraz „-” są rezultatami. Podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbki.

² Niepewność wyniku badania wyrażona jako niepewność mieszczona przy poziomie prawdopodobieństwa 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

Do wyników badań nie podano stwierdzenia zgodności – zgodnie ze zleceniem nr 52/Br/2023

1. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
2. W przypadku dostarczenia próbki przez Zleceniodawcę, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbki.
3. Wyniki badań odnoszą się do dostarczonej próbki.

Przegląd i autoryzacja
KIEROWNIK SEKCJI BADAŃ
Fiz.-Chem. Wody i Powietrza
E. Wiśniewski
mgr Elżbieta Wierchurek