



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie

14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 26
tel. 55 243 2381, 55 243 2545, fax, 55 243 2381 e-mail: psse.braniewo@sanepid.gov.pl

Braniewo, dnia 5 maja 2025 r.

Znak: HK 9020.2.25.2025

Zakład Wodno-Kanalizacyjny
14-521 Lelkowo 17 LELKOWO
KANCELARIA OGÓLNA

WPŁ. 2025 -05- 05

Nr 2629 zał.
M. Ostrowski

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z otrzymanymi sprawozdaniami nr 407/2025, 408/2025 z dnia 18.03.2025 r. z badania wody pobranej w dniu 12.03.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Zagajach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbach zbadanych w Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie monitoringu A pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Zał. nr 1A (tabela 1), 1C (tabela 1 i 2) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Braniewie
mgr Beata Marciniak

Otrzymuje do wiadomości:

Gmina Lelkowo
14-521 Lelkowo



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie

14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 26
tel. 55 243 2381, 55 243 2545, fax. 55 243 2381 e-mail: psse.braniewo@sanepid.gov.pl

Braniewo, dnia 5 maja 2025 r.

Znak: HK 9020.2.26.2025

Zakład Wodno-Kanalizacyjny
14-521 Lelkowo 17
KANCELARIA OGÓLNA

WPŁ. 2025 -05- 05

Nr. 2628 zał.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z otrzymanymi sprawozdaniami nr 405/2025, 406/2025 z dnia 18.03.2025 r. z badania wody pobranej w dniu 12.03.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Głębocku

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Woda w próbach zbadanych w Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie monitoringu A pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym **odpowiada** wymaganiom sanitarnym określonym w Zał. nr 1A (tabela 1), 1C (tabela 1 i 2) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zup. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
mgr. D. M. Marchwiński

Otrzymuje do wiadomości:

Gmina Lelkowo
14-521 Lelkowo



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie

14-500 Braniewo, ul. Królewicka 26
tel. 55 243 2381, 55 243 2545, fax. 55 243 2381 e-mail: psse.braniewo@sanepid.gov.pl

Braniewo, dnia 5 maja 2025 r.

Znak: HK 9020.2.27.2025

Zakład Wodno-Kanalizacyjny

14-521 Lełkowo 17
LEŁKOWO
KANCELARIA OGÓLNA

WPŁ. 2025 -05- 05

Nr. 2621 zał.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z otrzymanymi sprawozdaniami nr 712/2025, 713/2025 z dnia 28.04.2025 r. z badania wody pobranej w dniu 24.04.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Jachowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie
stwierdza
przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbach zbadanych w Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie monitoringu A pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Zał. nr 1A (tabela 1), 1C (tabela 1 i 2) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Braniewie
mgr Beata Marciniak

Otrzymuje do wiadomości:

Gmina Lełkowo
14-521 Lełkowo



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie

14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 26
tel. 55 243 2381, 55 243 2545, fax. 55 243 2381 e-mail: psse.braniewo@sanepid.gov.pl

Braniewo, dnia 5 maja 2025 r.

Znak: HK 9020.2.28.2025

Zakład Wodno-Kanalizacyjny

14-521-Lelkowo-17

URZĄD GMINY LEJKOWO
KANCELARIA OGÓLNA

WPL. 2025 -05- 0 5

Nr 2626 *Paschela* zał.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z otrzymanymi sprawozdaniami nr 645/2025, 646/2025 z dnia 23.04.2025 r. z badania wody pobranej w dniu 16.04.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Przebędowie

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Woda w próbach zbadanych w Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie monitoringu A pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym **odpowiada** wymaganiom sanitarnym określonym w Zał. nr 1A (tabela 1), 1C (tabela 1 i 2) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Braniewie
mgr Beata Marciniak

Otrzymuje do wiadomości:

Gmina Lelkowo
14-521 Lelkowo