



Znak: HK 9020.1.107.2025

Braniewo, dnia 10 września 2025 r.

KOMUNIKAT NR 7/2025

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie
o stwierdzeniu WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu publicznego w Głębocku gm. Lelkowo**

Woda z wodociągu w Głębocku zaopatruje miejscowości: Głębock, Sówki, Szarki, Jarzeń, Jarzeński Młyn

W dniu 10 września 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Głębocku ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody tj. obecność bakterii grupy coli.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- 1. Woda z kranu nie może być spożywana,**
- 2. Woda po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) może być wykorzystywana do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt, osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS),**
- 3. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.**



Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Braniewie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

w Braniewie

Beata Rant
mgr Beata Rant