

Lelkowo, dn.20.10.2025r.

Znak sprawy: RG.IV.6220.5.2025

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawa ooś”, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz.) zwaną dalej „k.p.a.” oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 90 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 31.07.2025 roku przez Inwestora, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą : **budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności V+6x6,700 l oraz parownika wodnego i przyłącza do stacjonarnej suszarni ziarna, zlokalizowanej na terenie [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na terenie działki nr 67/2 obręb Bieńkowo** oraz na podstawie uzyskanych opinii:

- *Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie* z dnia 22.08.2025 r. znak: WSTE.4220.103.2025.JM
- *Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie* z dnia 20.08.2025 r. znak: ZNS.9022.2.17.2025
- *Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Elblągu* z dnia 25.08.2025r., znak: GE.ZZŚ.4901.134.2025.MK

Wójt Gminy Lelkowo

1. Stwierdza brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą: **budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności V+6x6,700l oraz parownika wodnego i przyłącza dla stacjonarnej suszarni ziarna zlokalizowanej na terenie [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na terenie działki nr 67/2 obręb Bieńkowo.**
2. Nakłada na Inwestora istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, a także wymagania

dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś:

- a) Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
- b) Wyposażyć teren przedsięwzięcia — plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów).
- c) W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
- d) Zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymianą oleju środków transportu, maszyn należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego i wód powierzchniowych.
- e) Stan techniczny pojazdów i urządzeń, stanowiących potencjalne źródło zanieczyszczeń do gruntu i wód substancjami ropopochodnymi, należy systematycznie kontrolować.
- f) Podczas budowy instalacji ścieki socjalno-bytowe gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni.
- g) Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.

Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik, stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 31 lipca 2025r., [REDAKTOWANE] reprezentowany przez pełnomocnika [REDAKTOWANE] zwrócił się do Wójta Gminy Lelkowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności V+6x6,700l oraz parownika wodnego i przyłącza dla stacjonarnej suszarni ziarna na terenie działki nr 67/2 obręb Bieńkowo.**

W toku postępowania ustalono, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć określonych w art. 59 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U z 2024r. poz. 1112

z późne zm.), jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zakwalifikowano je na podstawie : § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia *Wójt Gminy Lelkowo* zawiadomieniem RG.IV.6220.5.1.2025 z dnia 12.08.2025 r., zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Inwestora.

W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) wystąpiono o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu.

- **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie** w opinii sanitarnej z dnia 20.08.2025r., ZNS.9022.2.17.2025 stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
- **Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie** postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2025r., WSTE.4220. 103.2025.JM wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
- **Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Elblągu** w opinii nr GE.ZZŚ.4901.134.2025.MK z dnia 25 sierpnia 2025r., stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym

stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że inwestycja polega na

Planowana inwestycja polega na budowie instalacji zbiornikowej z naziemnymi zbiornikami o poj. 6 x 6.700 l oraz parownika wodnego i przyłącza do stacjonarnej suszarni ziarna zlokalizowanej na terenie działki 67/2, obręb Bieńkowo. Odległość najbliższej usytuowanej zabudowy mieszkaniowej od planowanej budowy instalacji zbiornikowej **wynosi około 340 m**. Działki sąsiadujące są działkami przeznaczonymi pod działalność związaną z produkcją rolną. Powierzchnia terenu, na której będzie realizowane przedsięwzięcie wyniesie około 92 m². W skład zajmowanej powierzchni zawierać się będzie płyta fundamentowa pod zbiorniki. W czasie budowy jak i eksploatacji przedsięwzięcie zamknie się w granicach przedmiotowej działki. Działka nr 67/2 określa się jako działka rolna przeznaczona pod działalność związaną z produkcją rolną oraz jej obsługą. Działka posiada pośredni zjazd do drogi gminnej przez działkę 67/89 należącą również do inwestora.

Planowana inwestycja jest przeznaczona do celów technologicznych, umożliwi budowę instalacji zbiornikowej na gaz propan butan, której celem jest zabezpieczenie procesu technologicznego suszenia zboża oraz kukurydzy wymagającego dostarczenia gazu płynnego propan butan do palników gazowych, w które wyposażona jest suszarnia. Wnioskowane inwestycja przewiduje pełną realizację potrzeb paliwowych dla palników gazowych, których moc wynosi 2x 2253 kW. W instalacji paliwowej zasilającej palnik gazowy suszarni będzie używany gaz płynny propan, którego właściwości charakteryzują dwa parametry fizyczne: temperatura i ciśnienie. Gaz płynny jest to skroplona mieszanina propanu, butanu i niewielkich ilości innych węglowodorów. Propan nie jest gazem trującym, jednak w dużych stężeniach może mieć działanie duszące. Planowa instalacja gazowa w procesie suszarniczym, który trwać będzie 3 - 4 miesiące w roku, zużywać będzie gaz propan w ilości około 480 tys.m³/rok. Podstawowym profilem działalności Gospodarstwa Rolnego jest produkcja ziaren zbóż. Celem dalszego rozwoju oraz zwiększenia konkurencyjności planuje się inwestycję polegającą na budowie systemowej suszarni ziarna. Instalacja zbiornikowa będzie elementem zasilającym suszarnię ziarna w gaz propan. Teren działki jest ogrodzony, wobec tego nie ma konieczności wzniesienia dodatkowego ogrodzenia dla zbiorników. W obrębie planowanej inwestycji a także w rejonach sąsiadujących. nie ma oraz nie przewiduje się podobnych instalacji zbiornikowych, a co za tym idzie nie występuje efekt skumulowania inwestycji. Roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej. Projektowany zbiornik jest poddawany fabrycznym próbom ciśnieniowym, a w czasie eksploatacji wraz z armaturą podlegać będzie stałemu nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego.

Ponadto celem zapobieżenia zdarzeniom mogącym powodować awarię oraz ograniczenia jej skutków przewiduje się zastosowanie następujących środków:

- szybka identyfikacja sytuacji awaryjnej za pomocą automatyki kontrolno-pomiarowej,
- reakcja automatyki zabezpieczeniowej,
- detekcja uwolnień za pomocą systemu alarmowego,
- odcięcie dopływu substancji do punktu uwolnienia,
- awaryjne wyłączenie zasilania,

Z uwagi na skalę i charakter planowanego przedsięwzięcia, brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną oraz inne uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), **Wójt Gminy Lelkowo stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.** Jednocześnie po wnikliwym przeanalizowaniu wniosku Inwestora, karty informacyjnej przedsięwzięcia, mapy ewidencyjnej oraz uzyskanych opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Elblągu
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie

Wójt Gminy Lelkowo nałożył w decyzji istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, które zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu niniejszej decyzji. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Dla terenu objętego inwestycją brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów Wójt Gminy Lelkowo, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), który zobowiązuje organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, zawiadomieniem nr RG.IV.6220.5.3.2025 z dnia 05.09.2025 r. oraz poprzez obwieszczenie nr RG.IV.6220.5.3.2025 z dnia 05.09.2025 r. poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W przysługującym terminie przed wydaniem decyzji, w odniesieniu do całości zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania materiałów, żadna ze stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.


Integralną część niniejszej decyzji stanowi **Załącznik Nr 1**, zawierający charakterystykę przedsięwzięcia, co wynika z treści art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 14, 82-300 Elbląg, za pośrednictwem Wójta Gminy Lelkowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 2 i art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ww. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o cztery lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,



Z up. W Ó J T A
Katarzyna Jastrzębska
p.o. Kierownik
Referatu Rozwoju Gospodarczego

Oplatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano na podstawie Cz. I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2111 z późn. zm.).

Załączniki:

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik [redacted],
2. [redacted]
3. Strony postępowania zawiadomiono obwieszczeniem, zgodnie z przepisem art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094).
4. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Królewiecka 26, 14-500 Braniewo
3. Dyrektor PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu, Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Nr RG.IV.6220.5.2025 z dnia 20.10.2025 r.,

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowana inwestycja jest przeznaczona do celów technologicznych. Realizacja inwestycji umożliwi budowę instalacji zbiornikowej na gaz propan, której celem jest zabezpieczenie procesu technologicznego suszenia zboża oraz kukurydzy wymagającego dostarczenia gazu płynnego propan do palników gazowych w które wyposażona jest suszarnia. Wnioskowana inwestycja przewiduje pełną realizację potrzeb paliwowych dla palników gazowych których moc wynosi 2x 2253 kW.

W instalacji paliwowej zasilającej palnik gazowy suszarni będzie używany gaz płynny propan, którego właściwości charakteryzują dwa parametry fizyczne: temperatura i ciśnienie. Gaz płynny jest to skroplona mieszanina propanu, butanu i niewielkich ilości innych węglowodorów. Propan nie jest gazem trującym, jednak w dużych stężeniach może mieć działanie duszące.

Parametry techniczne gazu płynnego spalanego w instalacji :

- Ciepło parowania propan: 0,105 KW/kg
- Ciepło parowania butan: 0,106 KW/kg
- Wartość opałowa propan: od 50,34 MJ/kg do 46,34 MJ/kg
- Wartość opałowa butan: od 49,49 MJ/kg do 45,70 MJ/kg
- Zawartość procentowa gazu w mieszance: propan od 68% do 72%
- Zawartość procentowa gazu w mieszance: butan od 28% do 32%

Planowa instalacja gazowa w procesie suszarniczym, który trwać będzie 3 - 4 miesięcy w roku, zużywać będzie gaz propan w ilości około 480 tys.m3/rok. Podstawowym profilem działalności Gospodarstwa Rolnego jest produkcja ziaren zbóż. Celem dalszego rozwoju oraz zwiększenia konkurencyjności planuje się inwestycję polegającą na budowie systemowej suszarni ziarna. Instalacja zbiornikowa będzie elementem zasilającym suszarnię ziarna w gaz propan. Budowa instalacji zbiornikowej realizowana będzie poprzez roboty monterskie i ziemne wykonywane ręcznie. Inwestycja będzie realizowana z gotowych elementów dostarczanych przez specjalistyczną firmę instalatorską i nie przewiduje się jakichkolwiek odpadów. Ewentualne odłamane kawałki izolacji antykorozyjnej czy odpady rur stalowych będą zbierane do pojemników na odpady i wywiezione na wysypisko komunalne. Rozładunek zbiorników odbywać się będzie dźwigiem samochodowym o nośności 10 t. Roboty betonowe prowadzone ręcznie z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (betoniarka, taczki itp.). Materiały budowlane dostarczone zostaną na budowę transportem samochodowym.

Projektowane zbiorniki na gaz płynny wykonane są z blach ze stali węglowej pokrytej wysokiej jakości trójskładnikową powłoką malajską w kolorze białym o dużej refleksyjności, co stanowi ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem się zbiornika. Posiadają zgodność z normami Europejskiej Dyrektywy Ciśnieniowej PED oraz są oznakowane znakiem CE dla IV strefy klimatycznej. Przyłącze gazu do istniejącego przyłącza gazowego wykonane zostanie z rur stalowych bez szwu klasy R35.

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopu pod płytę fundamentową którego głębokość nie przekroczy 20 cm , oraz wykopu pod przyłącze przyłącza gazu o głębokości 1,0 m. Ewentualnie pozostała ziemia po wykonaniu wykopów, zostanie równomiernie rozłożona po terenie realizacji inwestycji i należącym do Inwestora. Grunt ten będzie podłożem pod teren zielony. Teren działki jest ogrodzony, wobec tego nie ma konieczności wzniesienia dodatkowego ogrodzenia dla zbiorników. W obrębie planowanej inwestycji a także w rejonach sąsiadujących, nie ma oraz nie przewiduje się podobnych instalacji zbiornikowych, a co za tym idzie nie występuje efekt skumulowania inwestycji. Źródłem zanieczyszczenia atmosfery mogą być jedynie chwilowe zanieczyszczenia w postaci węglowodorów alifatycznych. Emisja gazu do powietrza pojawia się jedynie po napełnieniu zbiorników przy rozłączeniu węża autocysterny od złącza stacji – jednorazowo w ilości około 20 gr. gazu. Emisja ta ma wyraźnie nierównomierny i impulsywny charakter. Powtarza się z częstością odpowiadającą częstości tankowania i nie ma możliwości jej wyeliminowania. Dzięki ruchom powietrza zanieczyszczenia są szybko usuwane i nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2013 r. w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznej, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o kwalifikacji go do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Dolną granicą maksymalnej możliwej do zgromadzenia ilości propanu przy kwalifikacji zakładu jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii jest 50 Mg (tabela 1 poz.18). W przedmiotowej inwestycji przewidziano 6 zbiorników o pojemności 6700 litrów każdy co daje **łącznie zapas gazu w ilości około 20 Mg**. Nie ma więc zastosowanie określonych dodatkowych opracowań łącznie z oceną ryzyka wystąpienia PAP. Cała instalacja technologiczna jest hermetyczna. Jednak w przypadku ewentualnych nieszczelności wydostający się gaz nie stanowi zagrożenia dla powietrza, ponieważ gaz nie jest trujący, a ilości mogące przedostać się do atmosfery są bardzo małe i szybko rozpraszane na otwartej przestrzeni. Gaz ten nie powoduje zagrożenie dla gleby, gdyż w warunkach atmosferycznych bardzo szybko odparowuje. Źródłem zagrożenia dla instalacji zbiornikowej mogą być małe ilości gazu pochodzącego z ewentualnych nieszczelności połączeń armatury zamontowanej na zbiorniku oraz końcówki węża po zakończeniu tankowania zbiornika. Są to jednak ilości gazu mogące wytworzyć się tylko w małych przestrzeniach w sąsiedztwie źródła zagrożenia. Będą to, więc zagrożenia sporadycznie występujące i o małej objętości. Jednak z uwagi na lokalizację zbiorników oraz występującą nad nimi przestrzenią otwartą o naturalnej przewiewności nie powinny mieć one miejsca. Wokół zbiorników wyznaczona zostanie strefa zagrożenia wybuchem - Strefa 2 o promieniu 1,50 m, w której nie mogą znajdować się materiały łatwopalne.