

Lelkowo, dnia 29.06.2017

Znak sprawy RG.III.271.4.2017

Strona internetowa

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Lelkowo, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „*Przebudowa drogi gminnej Nr 114024N do msc. Jarzeń gmina Lelkowo*”

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „*Przebudowa drogi gminnej Nr 114024N do msc. Jarzeń gmina Lelkowo*” – znak sprawy RG.III.271.4.2017 w dniu 26 czerwca 2017 roku wpłynęły następujące zapytania:

1. W projekcie budowlanym na rysunkach przekrojów konstrukcji warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego ma grubość 20 cm, a w przedmiarze występuje pozycja: „Wyrównanie z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej granitowej stabilizowanego mechan śr gr. 15cm”

Jaką grubość warstwy wyrównawczej ostatecznie przyjąć do wyceny?

2. **Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie mieszanki do stabilizacji na bazie otoczków zamiast skały litej?**

3. **Jaką kategorię przewiduje się na warstwę ścierną SMA16?**

Zamawiający – Gmina Lelkowo, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) składa następujące wyjaśnienia

Dotyczy pytania Nr 1:

Należy przyjąć do wyceny warstwę wyrównawczą gr. 15 cm

Dotyczy pytania Nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie mieszanki do stabilizacji na bazie otoczków zamiast skały litej

Dotyczy pytania Nr 3:

Należy przyjąć wymagania dla SMA 16 zgodnie ze SST (są one jednoznaczne bez względu na kategorię ruchu).

Wójt

mgr inż. Stanisław Popiel