

Lelkowo, dnia 02.10.2025r.

Nr postępowania: S.271.II.2025.PZ

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowską”

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)7 zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

Pytania 1: „ Czy Zamawiający dopuści zmianę nawierzchni typu 2s 8+8 na systemową podłogę sportową z wielowarstwową wykładziną sportową min 7,5 mm, zgodną z normą 14904?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że dopuszcza zastosowanie nawierzchni równoważnej względem wskazanej nawierzchni typu 2S 8+8 pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

1. Podłoga sportowa będzie systemowa, wielowarstwowa, z wykładziną sportową o grubości minimalnej 7,5 mm
2. Rozwiązanie będzie zgodne z normą PN-EN 14904
3. Parametry techniczne i użytkowe nawierzchni (w tym w szczególności elastyczność ,tłumienie energii, bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałość) nie będą gorsze niż wymagane w dokumentacji postępowania

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zmianę nawierzchni typu 2S 8+8 na systemową podłogę sportową spełniającą powyższe kryteria równoważności.

Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni 7 dni) przed upływem terminu składania ofert i zamawiający udziela wyjaśnień nie później niż na 6 dni 4 dni) przed upływem terminu składania ofert — zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert art. 135 ust. 2 i 3 Pzp).

Zgodnie z art. 135 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej zamawiającego:

- 1) <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eba653fc-97e1-4ec5bdf7-800804229045>
- 2) <https://biplelkowo.warmia.mazury.pl/zamowienie/88/przebudowa-istnieiacej-hali-sportowej-wraz-z-ciagiem-komunikacyjnym-przy-szkole-ppd-stawowej-im.-orla-bialegow-miejscowosci-lelkowo-bedacei-gmina-popegeerowska.html>

- a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez wykonawcę oraz
 - b) wyjaśnienia zamawiającego SWZ
- bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

Wójt
Wiesława Brzeczka
Sekretarz Gminy